

Gdańsk, dnia 27 września 2017r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 EURO na dostawę wyposażenia scenicznego: oświetleniowego i trawersów dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, numer sprawy: ZP/PN/6/GTS/17.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

lp	Pytanie wykonawcy	Wyjaśnienia zamawiającego
1	Czy rozstaw kratownicy ma być 290x290mm?	Tak, rozstaw kratownicy ma być 290x290mm
2	Jakiego wymiaru ma być stopa konstrukcyjna (podstawa stalowa)? Czy może mieć wymiar 500 mm x 500 mm x 8mm?	Tak, akceptowalna jest podstawa o wymiarze 500x500x8mm
3	Po zapoznaniu ze specyfikacją dostawy chciałbym zapytać, w miarę możliwości, o przeznaczenie konstrukcji kratownicowej. Zadaję pytanie, ponieważ skojarzenie elementów ze sobą inaczej niż wzdłużnie wymaga zastosowania systemów narożnych.	Elementy kratownicy będą łączone tylko i wyłącznie wzdłużnie, zatem zamawiający nie wymaga systemów narożnych.